

# アスベスト有無に関する事前調査結果報告書

作成日 2024年9月15日

報告書番号 ○○240901

貴社より委託を受けた石綿含有建材有無に関する調査結果は、下記に記載した通りであることをご報告いたします。

一般建築物石綿含有建材調査者

○○○○

調査の種類	1) 石綿則第3条及び大気汚染防止法第18条15に基づく事前調査			
事前調査の目的	改修工事のための事前調査			
調査期間	現地調査：2024年8月7日及び28日 分析調査：8月31日－9月13日			
調査責任者	氏名	○○○○	登録証番号	第○○号
	会社名	○○○○		
	住所	○○○○		
	携帯	番号	TEL/FAX	番号
建物概要	建物名	○○建物	用途	○○
	竣工年	1975年3月	増改築年	なし
	建物住所	○○○○		
	用途地域	第2種住居地域	地域地区	市街化区域
	防火地域	指定なし		
	構造	木造鋼板瓦葺き1階建		
	敷地面積	1762.50㎡	延床面積	808.22㎡
図面の有無	有 無	建築設計図、給水・空調設備図、電気竣工図		
建築確認申請書等	有 無	無		
その他の参考資料	有 無	無		
調査対象建材	レベル1、レベル2、レベル3 他全ての建材			
調査方法	書面調査、目視調査、分析調査			
調査結果の概要	<p>1) 玄関庇の天井ケイカル板より 石綿クリソタイル レベル3 検出</p> <p>2) 便所の壁フレキシブルボードより 石綿クリソタイル レベル3 検出</p> <p>3) 調理室の天井フレキシブルボードより 石綿クリソタイル レベル3 検出</p> <p>4) 便所の壁床のソフト巾木より 石綿クリソタイル レベル3 検出</p> <p>上述の石綿含有建材を取り外す場合は、石綿則の作業基準に基づき、湿潤の上、できるだけ破碎をせずに一体として取り外しが必要です。</p> <p>さらに、周囲への飛散防止対策としての養生をお願いいたします。</p>			