

SAMPLE 石綿アスベスト事前調査 詳細票

階数	No.	枝番	調査対象場所		書面調査					整合性		現地調査				結果						
			部屋名	部位	材料名	商品名	メーカー名	石綿の有無	判断根拠	添付資料	確認	現状	備考	写真番号	試料番号	採取位置	施工面積	石綿の有無	石綿の種類	レベル	判断根拠	添付資料
1	1	1	トイレ-A	床下地	合板	不明	不明	なし	材料	なし	○	長尺シート		9-2	2参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-6
1	1	2	トイレ-A	床	長尺塩ビシート・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし	○	長尺シート		9-2	2参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-6
1	1	3	トイレ-A	巾木	ソフト巾木・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし	○	ソフト巾木		9-2	11	1 1-6	1.4㎡	有り	クリソタイル	レベル3	分析報告書	02702-11
1	1	4	トイレ-A	壁下地	PB-12.5	不明	不明	なし	年代	なし	○	石膏ボード	不燃第1003	14参照	なし	なし		無	なし	なし	証明書	資料-2
1	1	5	トイレ-A	壁	フレキシブルボード	不明	不明	不明	年代	なし	○	フレキシブルボード		9-1	6	6-3	32㎡	有り	クリソタイル	レベル3	分析報告書	02702-6
1	1	6	トイレ-A	回縁	塩ビ	不明	不明	なし	材料	なし	○	塩ビ回縁		なし	なし	なし		無	なし	なし	目視	なし
1	1	7	トイレ-A	天井下地	PB-9.5	不明	不明	不明	なし	なし	○	石膏ボード	準不燃第2027	12参照	なし	なし		無	なし	なし	証明書	資料-2
1	1	8	トイレ-A	天井	岩綿吸音板	不明	不明	なし	年代	なし	○	岩綿吸音板		9-1	1参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-1
1	1	9	トイレ-A	天井ふところ	不明	不明	不明	なし	なし	なし	X	断熱材	グラスウール製	12参照	なし	なし		無	なし	なし	目視	資料-1
1	2	1	トイレ-B	床下地	合板	不明	不明	なし	材料	なし	○	長尺シート		9-2	2参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-6
1	2	2	トイレ-B	床	長尺塩ビシート・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし	○	長尺シート		9-2	2参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-6
1	2	3	トイレ-B	巾木	ソフト巾木・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし	○	ソフト巾木		9-2	11	1 1-6	2.8㎡	有り	クリソタイル	レベル3	分析報告書	02702-11
1	2	4	トイレ-B	壁下地	PB-12.5	不明	不明	なし	年代	なし	○	石膏ボード	不燃第1003	14参照	なし	なし		無	なし	なし	証明書	資料-2
1	2	5	トイレ-B	壁	フレキシブルボード	不明	不明	不明	年代	なし	○	フレキシブルボード		9-1	6	6-3	53㎡	有り	クリソタイル	レベル3	分析報告書	02702-6
1	2	6	トイレ-B	回縁	塩ビ	不明	不明	なし	材料	なし	○	塩ビ回縁		なし	なし	なし		無	なし	なし	目視	なし
1	2	7	トイレ-B	天井下地	PB-9.5	不明	不明	不明	なし	なし	○	石膏ボード	準不燃第2027	12参照	なし	なし		無	なし	なし	証明書	資料-2
1	2	8	トイレ-B	天井	岩綿吸音板	不明	不明	なし	年代	なし	○	岩綿吸音板		9-1	1参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-1
1	2	9	トイレ-B	天井ふところ	不明	不明	不明	なし	なし	なし	X	断熱材	グラスウール製	12参照	なし	なし		無	なし	なし	目視	資料-1
1	3	1	トイレ-C	床下地	合板	不明	不明	なし	材料	なし	○	長尺シート		9-2	2参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-6
1	3	2	トイレ-C	床	長尺塩ビシート・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし	○	長尺シート		9-2	2参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-6
1	3	3	トイレ-C	巾木	ソフト巾木・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし	○	ソフト巾木		9-2	11	1 1-6	1.4㎡	有り	クリソタイル	レベル3	分析報告書	02702-11
1	3	4	トイレ-C	壁下地	PB-12.5	不明	不明	なし	年代	なし	○	石膏ボード	不燃第1003	14参照	なし	なし		無	なし	なし	証明書	資料-2
1	3	5	トイレ-C	壁	フレキシブルボード	不明	不明	不明	年代	なし	○	フレキシブルボード		9-1	6	6-3	32㎡	有り	クリソタイル	レベル3	分析報告書	02702-6
1	3	6	トイレ-C	回縁	塩ビ	不明	不明	なし	材料	なし	○	塩ビ回縁		なし	なし	なし		無	なし	なし	目視	なし
1	3	7	トイレ-C	天井下地	PB-9.5	不明	不明	不明	なし	なし	○	石膏ボード	準不燃第2027	12参照	なし	なし		無	なし	なし	証明書	資料-2
1	3	8	トイレ-C	天井	岩綿吸音板	不明	不明	なし	年代	なし	○	岩綿吸音板		9-1	1参照	なし		無	なし	なし	分析報告書	02702-1
1	3	9	トイレ-C	天井ふところ	不明	不明	不明	なし	なし	なし	X	断熱材	グラスウール製	12参照	なし	なし		無	なし	なし	目視	資料-1